



# DZIENNIK USTAW

## POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 19 lutego 1976 r.

Nr 6

### TREŚĆ:

Poz.:

#### ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

- 30 — z dnia 31 stycznia 1976 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania okręgowych komisji kontroli zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia . . . . . 49

#### ROZPORZĄDZENIA:

- 31 — Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 stycznia 1976 r. w sprawie niektórych warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV . . . . . 50
- 32 — Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą . . . . . 51
- 33 — Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 lutego 1976 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki społecznej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia . . . . . 54

#### OŚWIADCZENIA RZĄDOWE:

- 34 — z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie przyjęcia przez Grenadę i Botswanę Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., zmienionej poprawkami przyjętymi w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia . . . . . 55
- 35 — z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. . . . . 56

30

#### ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 stycznia 1976 r.

w sprawie terytorialnego zakresu działania okręgowych komisji kontroli zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujący terytorialny zakres działania okręgowych komisji kontroli zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia:

- 1) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Białymstoku — dla województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego,
- 2) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Bydgoszczy — dla województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego,

- 3) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Gdańsku — dla województw: elbląskiego i gdańskiego,
- 4) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Katowicach — dla województw: bielskiego, częstochowskiego i katowickiego,
- 5) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Kielcach — dla województw: kieleckiego i radomskiego,
- 6) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Koszalinie — dla województw: koszalińskiego i słupskiego,
- 7) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Krakowie — dla województw: miejskiego krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego,

- 8) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Lublinie — dla województw: białkopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego,
- 9) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Łodzi — dla województw: miejskiego łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego,
- 10) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Olsztynie — dla województwa olsztyńskiego,
- 11) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Opolu — dla województwa opolskiego,
- 12) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Poznaniu — dla województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego,
- 13) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Rzeszowie — dla województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzaskiego,
- 14) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Szczecinie — dla województw: gorzowskiego i szczecińskiego,
- 15) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w m.st. Warszawie — dla województw: stołecznego warszawskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego i siedleckiego,
- 16) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej we Wrocławiu — dla województw: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i m. Wrocławia,
- 17) Okręgowa Komisja Kontroli Zawodowej w Zielonej Górze — dla województwa zielonogórskiego.

2. Okręgowe komisje kontroli zawodowej wymienione w ust. 1 działają przy terenowych organach administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, właściwych ze względu na siedziby tych komisji.

§ 2. 1. Członkowie okręgowych komisji kontroli zawodowej właściwych terytorialnie według przepisów dotychczasowych stają się członkami okręgowych komisji kontroli zawodowej właściwych w myśl § 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zastępców rzecznika dobra służby zdrowia.

3. Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przed okręgowymi komisjami kontroli zawodowej właściwymi terytorialnie według przepisów dotychczasowych, nie zakończone prawomocnym orzeczeniem, podlegają przekazaniu okręgowym komisjom kontroli zawodowej właściwym w myśl § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz

### 31

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICICTWA I ENERGETYKI ORAZ MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 30 stycznia 1976 r.

w sprawie niektórych warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) i art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) oraz w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 16, poz. 90), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W sieciach z punktem zerowym bezpośrednio uziemionym zezwala się w okresie do dnia 31 grudnia 1978 r. na stosowanie zerowania lub uziemienia ochronnego jako środka obojętnej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla odbiorników użytkowanych w warunkach szczególnego niebezpieczeństwa porażenia, pod warunkiem:

- 1) zapewnienia samoczynnego przerwania prądów zwarcia i wyłączenia odbiorników spod napięcia w czasie nie przekraczającym 0,2 s oraz

- 2) przyłączenia uziemienia roboczego zasilającej stacji transformatorowej i przewodu zerowego lub uziemiaczego w wielu miejscach (co najmniej dwóch, z których jedno znajduje się w sąsiedztwie chronionego odbiornika) do metalowej sieci uziemień naturalnych (np. metalowej sieci wodociągowej miejskiej lub przemysłowej) o małej rezystancji uziemienia wynoszącej przy pomiarze prądem nie mniejszym niż 5A około 0,5 Ω.

2. W razie stosowania bezpieczników topikowych należy przyjmować, że warunek samoczynnego przerwania prądów zwarcia w czasie nie przekraczającym 0,2 s jest spełniony, jeżeli prąd mający je wywołać przekracza:

- 1) dla bezpieczników z wkładką o działaniu szybkim — sześciokrotną wartość prądu znamionowego wkładki,
- 2) dla bezpieczników z wkładką o działaniu zwłocznym — dziesięciokrotną wartość prądu znamionowego wkładki.