



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 stycznia 2016 r.

Poz. 67

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA¹⁾

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie wzoru sprawozdania dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych

Na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, dla podmiotów użytkujących systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające halony i przeznaczone do zastosowań krytycznych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: *J. Szysko*

¹⁾ Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 grudnia 2015 r. (poz. 67)

WZÓR

SPRAWOZDANIE DLA PODMIOTÓW UŻYTKUJĄCYCH SYSTEMY OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ I GAŚNICE ZAWIERAJĄCE HALONY
I PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAŃ KRYTYCZNYCH¹⁾

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW (NALEŻY WYBRAĆ RODZAJ HALONU: HALON 1301, HALON 1211 LUB HALON 2402)		ROK ²⁾									
KATEGORIA SPRZĘTU LUB OBIEKTU	CEL	RODZAJ SYSTEMU OCHRONY PRZECIWO- POŻAROWEJ LUB GAŚNICY	RODZAJ SPRZĘTU LUB OBIEKTU ³⁾	LICZBA SZTUK DANEGO SPRZĘTU LUB OBIEKTU ⁴⁾	LICZBA BUTLI ⁵⁾	IŁOŚĆ HALONU (KG) ⁶⁾	WYBRANY RODZAJ HALONU - CAŁKOWITE IŁOŚCI HALONU (KG)	POSTĘP W ZASTĘPOWANIU HALONU ⁷⁾	PODIĘTE DZIAŁANIA W CELU OGRANICZENIA EMISJI ⁸⁾	WYJAŚNIENIE DLA JAKIKOLWIEK BRAKUJĄCYCH DANYCH ⁹⁾	UWAGI DODATKOWE ¹⁰⁾

1) Sprawozdanie wypełnia się dla każdego rodzaju halonu oddzielnie. W przypadku większej ilości zastosowań należy dodać wiersze. Wymagane informacje dotyczące ilości gazów wyrażonej w kg należy wprowadzać w każde pole o kolorze jasnożółtym. W białych polach należy wpisać informacje o charakterze opisowym. Szare pola nie wymagają wypełnienia. Dane w komórkach o kolorze szarym są obliczane automatycznie na podstawie danych wpisanych w komórki o kolorze jasnożółtym.

2) Wszystkie przekazywane dane powinny odnosić się do danego wybranego roku kalendarzowego.

3) Należy podać nazwę, typ sprzętu lub obiektu, w którym znajduje się gaśnica lub system ochrony przeciwpożarowej zawierający halon jako środek gaśniczy (np. samolot typu Skytrack (M28B/PT)).

4) Należy podać liczbę sztuk danego sprzętu lub obiektu, w którym znajduje się gaśnica lub system ochrony przeciwpożarowej (o takiej samej pojemności) zawierający halon jako środek gaśniczy.

5) Należy podać liczbę butli o identycznej pojemności zawierających halon jako środek gaśniczy w danym rodzaju sprzętu lub obiektu.

6) Należy podać ilość halonu znajdującego się w jednej butli (w danej gaśnicy przenośnej lub w butli zainstalowanej w systemie ochrony przeciwpożarowej) w danym rodzaju sprzętu lub obiektu dla każdego zastosowania w każdej kategorii sprzętu lub obiektu. Powinno to być ilość zainstalowana na dzień 31 grudnia roku, dla którego sporządzane jest sprawozdanie. Dane muszą być podawane w kilogramach substancji (masa netto), zaokrąglone do najbliższego kilograma.

7) Należy przedstawić opis działań w kierunku zastępowania halonów, przeprowadzonych przez użytkowników zastosowań krytycznych w każdej kategorii w roku, którego dotyczy sprawozdanie. Powinny też zostać przedstawione przeszkody w zastępowaniu halonów wraz z opisem środków podjętych w celu ich przezwyciężenia.

8) Należy opisać środki podjęte w celu redukcji emisji halonów dla każdej kategorii sprzętu lub obiektu.

9) Należy wyjaśnić brak danych lub ewentualne nieścisłości w danych, tam gdzie wypełniający sprawozdanie jest tego świadomy albo podejrzewa potencjalne niedoszacowanie czy podwójne liczenie. W przypadku gdy podejrzewane jest niedoszacowanie albo podwójne liczenie, należy opisać środki podjęte, aby temu przeciwdziałać. Jeżeli nie ma żadnych przypadków krytycznych zastosowań w danej kategorii, to powinno to też zostać tutaj odnotowane.

10) Można przedstawić tutaj jakiegokolwiek dodatkowe informacje albo wyjaśnienia w jakimkolwiek aspekcie, jeżeli istnieje taka potrzeba.

1	W WOJSKOWYCH POJAZDACH LĄDOWYCH	1.1	DO OCHRONY PRZEDZIAŁÓW SILNIKOWYCH	STALY SYSTEM GAŚNICZY	CAŁOŚĆ DLA 1.1:				ZAINSTALOWANY ⁽¹⁾	UŻYTY ⁽²⁾	WYEMITOWANY ⁽³⁾	ZMAGAZYNOWANY ⁽⁴⁾						
		1.2	DO OCHRONY PRZEDZIAŁÓW ZAŁOGI	STALY SYSTEM GAŚNICZY	CAŁOŚĆ DLA 1.2:													

¹¹⁾ Należy obliczyć na podstawie iloczynu liczby sztuk danego sprzętu lub obiektu, liczby butli oraz ilości halonu.

(2) Należy podać całkowitą ilość każdego rodzaju halonu zastosowanego w trakcie roku kalendarzowego, dla którego sporządzane jest sprawozdanie, dla każdej kategorii sprzętu lub obiektu „Całkowita ilość zastosowana” jest to wartość, która została użyta do napełniania, ponownego napełniania lub butli starych systemów gaśniczych. Dane muszą zostać podane w kilogramach substancji, zaokrąglone do najbliższego kilograma.

Należy podać najlepsze oszacowanie całkowitej ilości każdego rodzaju halonu wyemitowanego w trakcie roku kalendarzowego, dla którego sporządzane jest sprawozdanie, dla każdej kategorii sprzętu lub obiektu. ⁽³⁾ „Całkowita ilość wyemitowana” to całkowita ilość, która została wyemitowana do atmosfery wskutek rozładowania albo wycieków z gasicie albo statycznych systemów gaszących, w trakcie napełniania, ponownego napełniania, uzupełniania albo procesu rewyklingu. Dane muszą być podawane w kilogramach substancji, zaokrąglone do najbliższego kilograma.

4) naplemnia, uzupełnienia albo procesu recyklingu. Dane muszą być podawane w kilogramach substancji, zaokrąglone do najbliższego kilograma. Nie należy podać całkowitej ilości każdego halonu, który został zmagazynowany i jest dostępny do stosowania dla każdej kategorii sprzętu albo obiektu. „Całkowita ilość zmagazynowana” to ilość zgromadzona, na dzień 31 grudnia roku, dla którego sporządzane jest sprawozdanie. Dane muszą być podawane w kilogramach substancji, zaokrąglone do najbliższego kilograma.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	W OBIEKTACH SEKTORA NAFTOWEGO, GAZOWEGO I PETROCHEMICZNEGO	5.1	DO OCHRONY PRZESTRZENI, GDZIE MOŻLIWE JEST UWOLNIENIE ŁATWOPALNEGO PŁYNU LUB GAZU	STALY SYSTEM GAŚNICZY	
6	NA HANDLOWYCH STATKACH TOWAROWYCH	6.1	DO ZWYKŁE ZAJMOWANYCH PRZEZ LUDZI PRZESTRZENI, GDZIE MOŻLIWE JEST UWOLNIENIE ŁATWOPALNEGO PŁYNU LUB GAZU	STALY SYSTEM GAŚNICZY	
7	W ŁADOWYCH OŚRODKACH DOWODZENIA I KOMUNIKACJI, ZENITRALIZACJI, BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO	7.1	DO OCHRONY ZWYKŁE ZAJMOWANYCH PRZEZ LUDZI PRZESTRZENI	STALY SYSTEM GAŚNICZY	
CAŁOŚĆ DLA 7.1:					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

⁽¹⁵⁾ Należy przekazać informacje o jakichkolwiek innych zastosowaniach halomu, których nie obejmują zastosowania ujęte w Załączniku VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.).