



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 2417

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW¹⁾

z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane²⁾

Na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa minimalne wyposażenie techniczne, procedury prowadzenia działalności oraz system dokumentowania czynności wykonanych przez certyfikowany personel przedsiębiorcy, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane.

§ 2. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wykonuje swoje prace z wykorzystaniem wyposażenia technicznego uniemożliwiającego przedostawanie się substancji do środowiska.

2. Minimalne wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, jest określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, wykonuje swoje prace z wykorzystaniem wyposażenia technicznego uniemożliwiającego przedostawanie się substancji do środowiska.

2. Minimalne wyposażenie techniczne, o którym mowa w ust. 1, jest określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

¹⁾ Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu:

- 1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 12);
- 2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28).

§ 4. Zawartość procedur prowadzenia działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Informacje, jakie powinien zawierać system dokumentowania czynności wykonywanych przez certyfikowany personel przedsiębiorcy prowadzącego działalność, polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. Przedsiębiorcy prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, którzy uzyskali certyfikat dla przedsiębiorców przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, opracują procedury dotyczące prowadzenia działalności oraz system dokumentowania czynności wykonywanych przez certyfikowany personel przedsiębiorcy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2017 r.³⁾

Minister Rozwoju i Finansów: *wz. J. Kwieciński*

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. poz. 2125), które zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. (poz. 2417)

Załącznik nr 1

MINIMALNE WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ I WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI DLA OSÓB TRZECICH, POLEGAJĄCE NA INSTALOWANIU, KONSERWACJI LUB SERWISOWANIU, NAPRAWIE LUB LIKWIDACJI STACJONARNYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB POMP CIEPŁA ZAWIERAJĄCYCH FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

Lp.	Minimalne wyposażenie techniczne	Dla instalowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła	Dla konserwacji lub serwisowania, naprawy stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła	Dla likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła
1	Elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności, o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy	x	x	
2	Płyny pniące do wykrywania nieszczelności	x	x	
3	Zestaw do wykonywania prób szczelności i wytrzymałości, w tym butla z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia	x	x	
4	Stacja do odzysku czynnika chłodniczego	x	x	x
5	Węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia	x	x	x
6	Pompa próżniowa przenośna umożliwiająca osiągnięcie ciśnienia równego 270 Pa lub niższego od 270 Pa	x	x	x
7	Zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystywanych albo odzyskiwanych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych	x	x	x
8	Butla ciśnieniowa z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju aktualnie wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego i waga o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą	x	x	x
9	Zestaw do lutowania twardego, gazowy lub elektryczny	x	x	
10	Zestaw kluczy wraz ze specjalistycznymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w chłodnictwie	x	x	x
11	Obcinarka rolkowa do rur miedzianych	x	x	
12	Zestaw giętarek do rur miedzianych	x	x	
13	Zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych	x	x	

14	Zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skręcanych	x	x	
15	Przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz oraz omomierz	x	x	
16	Przyrząd do pomiaru temperatury od -20°C do +150°C, o dokładności co najmniej 1°C	x	x	
17	Szczypce ewakuacyjne z zaworem serwisowym			x
18	Środki ochrony indywidualnej, w tym: 1) okulary ochronne; 2) rękawice ochronne	x	x	x

Objaśnienie:

x – minimalne wyposażenie techniczne

Załącznik nr 2

MINIMALNE WYPOSAŻENIE TECHNICZNE DLA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ I WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI DLA OSÓB TRZECICH, POLEGAJĄCE NA INSTALOWANIU, KONSERWACJI LUB SERWISOWANIU, NAPRAWIE LUB LIKWIDACJI URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH STACJONARNYMI SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ZAWIERAJĄCYMI FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

Lp.	Minimalne wyposażenie techniczne	Dla instalowania urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej	Dla konserwacji lub serwisowania, naprawy urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej	Dla likwidacji urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej
1	Urządzenie do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych	x	x	x
2	Butla ciśnieniowa z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju aktualnie wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego i waga o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą	x	x	x
3	Zestaw do wykonywania prób szczelności, w tym butla z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia	x	x	
4	Elektroniczny przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy	x	x	
5	Płyny pniące do wykrywania nieszczelności	x	x	
6	Przyrząd do pomiaru temperatury od -20°C do +50°C, o dokładności co najmniej ±1°C	x	x	
7	Zestaw wag o dokładności co najmniej 0,1 kg – dla zakresu do 200 kg, 0,2 – kg dla zakresu do 600 kg, 0,5 – kg dla zakresu powyżej 600 kg oraz o zakresie dostosowanym do wielkości butli wchodzących w skład kontrolowanego systemu ochrony przeciwpożarowej, kontrolowanych co 12 miesięcy	x	x	x
8	Zestaw do lutowania twardego – gazowy lub elektryczny	x	x	
9	Węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia	x	x	x
10	Pompa próżniowa przenośna umożliwiająca osiągnięcie ciśnienia równego 207 Pa lub niższego od 270 Pa	x	x	x

11	Zestaw manometrów do pomiarów w zakresie 0–10 MPa, o dokładności minimum 1,5%, kontrolowanych co 12 miesięcy	x	x	
12	Przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz, omomierz	x	x	
13	Środki ochrony indywidualnej, w tym: 1) okulary ochronne; 2) rękawice ochronne	x	x	x

Objaśnienie:

x – minimalne wyposażenie techniczne

Załącznik nr 3

ZAWARTOŚĆ PROCEDUR DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, POLEGAJĄCEJ NA
INSTALOWANIU, KONSERWACJI LUB SERWISOWANIU, NAPRAWIE LUB LIKWIDACJI STACJONARNYCH
URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB POMP CIEPŁA, JAK RÓWNIEŻ URZĄDZEŃ
BĘDĄCYCH STACJONARNYMI SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ZAWIERAJĄCYMI
FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

I. Zawartość procedury prowadzenia działalności, polegającej na instalowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane

1. Nazwa przedsiębiorstwa, adres głównej siedziby prowadzenia działalności i wszystkich oddziałów – jeżeli dotyczy.
2. Informacja o tym, czy procedura obowiązuje w głównym miejscu prowadzenia działalności oraz we wszystkich oddziałach – jeżeli dotyczy.
3. Określenie daty wydania oraz numeru wersji procedury.
4. Wskazanie imienia i nazwiska osoby, która opracowała procedurę.
5. Wskazanie podstawy prawnej opracowania procedury.
6. Określenie rodzajów urządzeń objętych zakresem procedury.
7. Określenie wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do personelu wykonującego czynności polegające na instalowaniu urządzeń objętych zakresem procedury, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
8. Określenie minimalnego wyposażenia, jakim powinien posługiwać się personel podczas wykonywania poszczególnych czynności związanych z instalowaniem urządzeń objętych zakresem procedury, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
9. Wskazanie listy przedmiotów stosowanych podczas instalowania, w zależności od rodzaju urządzenia oraz stosowanego czynnika, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w instrukcjach eksploatacji urządzeń opracowanych przez producentów.
10. Instrukcje wykonywania poszczególnych czynności instalacyjnych wraz z opisem wyposażenia używanego podczas ich wykonywania, w zależności od rodzaju instalowanych urządzeń i stosowanych czynników, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych opracowanych przez producentów urządzeń.
11. Opis systemu dokumentowania wykonywanych czynności zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
12. Wskazanie obowiązku przekazania operatorowi urządzenia informacji niezbędnych do umieszczenia w Centralnym Rejestrze Operatorów, jeżeli urządzenie zawiera co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO₂ fluorowanego gazu cieplarnianego.
13. Wskazanie obowiązku zapoznania się z procedurą przez personel wykonujący czynności objęte zakresem procedury oraz wzór dokumentu potwierdzającego zapoznanie się z procedurą.

II. Zawartość procedury prowadzenia działalności, polegającej na konserwacji lub serwisowaniu, naprawie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane

1. Nazwa przedsiębiorstwa, adres głównej siedziby prowadzenia działalności i wszystkich oddziałów – jeżeli dotyczy.
2. Informacja o tym, czy procedura obowiązuje w głównym miejscu prowadzenia działalności oraz we wszystkich oddziałach – jeżeli dotyczy.
3. Określenie daty wydania oraz numeru wersji procedury.
4. Wskazanie imienia i nazwiska osoby, która opracowała procedurę.
5. Wskazanie podstawy prawnej opracowania procedury.
6. Określenie rodzajów urządzeń objętych zakresem procedury.

7. Określenie wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do personelu wykonującego czynności polegające na konserwacji lub serwisowaniu oraz naprawie urządzeń objętych zakresem procedury, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
8. Określenie minimalnego wyposażenia, jakim powinien posługiwać się personel podczas wykonywania poszczególnych czynności związanych z konserwacją lub serwisowaniem oraz naprawą urządzeń objętych zakresem procedury, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
9. Wskazanie listy przedmiotów stosowanych podczas konserwacji lub serwisowania oraz naprawy, w zależności od rodzaju urządzenia oraz stosowanego czynnika, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w instrukcjach eksploatacji urządzeń opracowanych przez producentów.
10. Instrukcje wykonywania poszczególnych czynności związanych z konserwacją lub serwisowaniem oraz naprawą wraz z opisem wyposażenia używanego podczas ich wykonywania, w zależności od rodzaju urządzenia i stosowanych czynników, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych opracowanych przez producentów urządzeń.
11. Opis systemu dokumentowania wykonywanych czynności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
12. Wskazanie obowiązku przekazania operatorowi urządzenia informacji niezbędnych do umieszczenia w Centralnym Rejestrze Operatorów, jeżeli urządzenie zawiera co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO₂ fluorowanego gazu cieplarnianego.
13. Wskazanie obowiązku zapoznania się z procedurą przez personel wykonujący czynności objęte zakresem procedury oraz wzór dokumentu potwierdzającego zapoznanie się z procedurą.

III. Zawartość procedury prowadzenia działalności, polegającej na likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane

1. Nazwa przedsiębiorstwa, adres głównej siedziby prowadzenia działalności i wszystkich oddziałów – jeżeli dotyczy.
2. Informacja o tym, czy procedura obowiązuje w głównym miejscu prowadzenia działalności oraz we wszystkich oddziałach – jeżeli dotyczy.
3. Określenie daty wydania oraz numeru wersji procedury.
4. Wskazanie imienia i nazwiska osoby, która opracowała procedurę.
5. Wskazanie podstawy prawnej opracowania procedury.
6. Określenie rodzajów urządzeń objętych zakresem procedury.
7. Określenie wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do personelu wykonującego czynności polegające na likwidacji urządzeń objętych zakresem procedury, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Określenie minimalnego wyposażenia, jakim powinien posługiwać się personel podczas wykonywania poszczególnych czynności związanych z likwidacją urządzeń objętych zakresem procedury, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
9. Instrukcje wykonywania poszczególnych czynności związanych z likwidacją urządzeń, wraz z opisem wyposażenia używanego podczas ich wykonywania, w zależności od rodzaju urządzenia i stosowanych czynników, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych opracowanych przez producentów urządzeń.
10. Opis systemu dokumentowania wykonywanych czynności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
11. Wskazanie obowiązku przekazania operatorowi urządzenia informacji niezbędnych do umieszczenia w Centralnym Rejestrze Operatorów, jeżeli urządzenie zawiera co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO₂ fluorowanego gazu cieplarnianego.
12. Wskazanie obowiązku zapoznania się z procedurą przez personel wykonujący czynności objęte zakresem procedury oraz wzór dokumentu potwierdzającego zapoznanie się z procedurą.

IV. Procedury przechowuje się w postaci elektronicznej albo papierowej w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę w sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.

Załącznik nr 4

INFORMACJE, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ SYSTEM DOKUMENTOWANIA CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ CERTYFIKOWANY PERSONEL PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ, POLEGAJĄCĄ NA INSTALOWANIU, KONSERWACJI LUB SERWISOWANIU, NAPRAWIE LUB LIKWIDACJI STACJONARNYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH LUB POMP CIEPŁA, JAK RÓWNIEŻ URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH STACJONARNYMI SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAWIERAJĄCYMI FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

- I. System dokumentowania czynności wykonywanych przez certyfikowany personel jest prowadzony i uzupełniany przez przedsiębiorcę, który za niego odpowiada.
- II. Informacje, jakie powinien zawierać system dokumentowania czynności:
 1. Kto wykonał czynność: imię i nazwisko, numeru certyfikatu.
 2. Data rozpoczęcia i zakończenia wykonania czynności:
 - a) rodzaj czynności: instalowanie, konserwacja lub serwisowanie, naprawa lub likwidacja, kontrola szczelności, odzysk, kontrola systemu wykrywania wycieków, instalowanie systemu wykrywania wycieków, naprawa nieszczelności; jeżeli wykonywano kontrolę szczelności, należy podać jej wynik: szczelne albo nieszczelne, a w przypadku wykrycia nieszczelności – przyczynę tej nieszczelności,
 - b) w przypadku wykonywania innej czynności niż wymieniona w lit. a – podać jej rodzaj.
 3. Rodzaj urządzenia, wobec którego wykonano czynność: adres eksploatacji, kategoria, podkategoria, nazwa, model i numer seryjny urządzenia.
 4. Wskazanie czynnika roboczego – pierwotnego, poddanego recyklingowi, regenerowanego.
 5. Ilości czynnika zawartego w urządzeniu oraz odzyskanego albo dodanego w trakcie wykonywania czynności – pierwotnego, poddanego recyklingowi, regenerowanego. W przypadku gdy dodany czynnik pochodzi z recyklingu lub był regenerowany, należy podać dane przedsiębiorstwa, w którym poddano go recyklingowi lub regeneracji.
 6. Wskazanie wszystkich modyfikacji i zmian urządzenia.
 7. Określenie elementów, które w ramach instalowania, naprawy, naprawy nieszczelności, konserwacji lub serwisowania urządzenia zostały wymienione.
 8. Wskazanie, jakie czynności zostały wykonane celem zdiagnozowania danej usterki.
 9. Wskazanie, jakie czynności podjęto celem wyeliminowania usterki lub problemu.
 10. Zapisy o dłuższych przestojach urządzenia.
- III. System dokumentowania czynności powinien być przechowywany w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, w sposób zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych.
- IV. System dokumentowania czynności jest przechowywany przez okres nie krótszy niż 5 lat.