

koniecznego minimum, unikając w miarę możliwości przepompowywania kondensatu. Szybkość pary niskoprężnej w przewodach nie może przekraczać 10 m/sek. przy kotłach i 22 m/sek. w sieci. Rurociągi parowe poziome z dolnym rozdziałem, otulone, należy odwadniać w odstępach 25—30 mb., nie otulone co 15—20 mb.

§ 24. Dla ustrojów budowlanych złożonych należy dokonać obliczenia współczynników przenikania ciepła K z podaniem szkicu ustroju.

§ 25. 1. Nie należy ogrzewać pomieszczeń usytuowanych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi, a mianowicie:

- 1) przedpokojów bez lub z nieznacznymi stratami ciepła;
- 2) korytarzy bez lub z nieznacznymi stratami ciepła; dotyczy to również korytarzy połączonych z ogrzewaną klatką schodową;
- 3) innych pomieszczeń bez lub z nieznacznymi stratami ciepła, o ile utrzymanie pewnej określonej temperatury nie jest konieczne ze względu na przeznaczenie pomieszczenia lub charakter budynku.

2. Ograniczenie to nie dotyczy dużych wysokich sal bez lub z nieznacznymi stratami ciepła, wymagających w zależności od ich przeznaczenia rozwiązań specjalnych.

3. Przez nieznaczące straty ciepła należy rozumieć takie straty, które powodują minimalną, nie dającą się wyraźnie odczuć niższą temperaturę.

§ 26. W bilansie cieplnym pomieszczeń ogrzewanych, w których prowadzone są rurociągi centralnego ogrzewania, należy odliczyć wydajność cieplną tych ru-

rociągów i tylko brak pokrycia strat ciepła uzupełnić grzejnikami. Zasada ta dotyczy również pomieszczeń, przez które prowadzone są kominy centralnego ogrzewania. Z 1 m<sup>2</sup> ściany kominowej, przyjętej w świetle otworu komina, przyjmować można 120 K cal/h.

§ 27. Wszystkie rurociągi parowe lub z wodą gorącą, prowadzone w piwnicach gospodarczych, należy dla uniknięcia przegrzewania otulić.

§ 28. Przy doborze średnic rur kotłowych należy operować asortymentem rur produkowanych przez huty.

§ 29. 1. Przewodów nie posiadających stałej cyrkulacji, jak rury bezpieczeństwa lub odpowietrzające, nie należy umieszczać na nie ogrzewanych poddaszach. Dążyć należy również do umieszczania naczyń zbiorczego w pomieszczeniu ogrzewanym na wysokości, zapewniającej całkowite napełnienie oraz samoczynne i niezawodne odpowietrzanie zakładu.

2. Urządzenia bezpieczeństwa muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30. Nie należy powiększać grzejników na ogrzewanie powietrza do wentylacji naturalnej w granicach do 1,5-krotnej wymiany i do + 0° C temperatury na zewnątrz budynku.

§ 31. W obliczeniach należy podawać kubaturę budynku, ogólne zapotrzebowanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz zapotrzebowanie ciepła na 1 m<sup>3</sup> budynku w K cal/h.

§ 32. Przy sporządzaniu kosztorysów instalacji cieplnych należy ściśle stosować się do obowiązujących przepisów oszczędnościowych tak co do użycia materiałów jak i robocizny.

## 391

## ZARZĄDZENIE MINISTRÓW GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZEMYSŁU LEKKIEGO

z dnia 30 marca 1951 r.

w sprawie przekazania Przedsiębiorstwu Eksploatacji Żużla Wielkopiecowego i Kotłowego części Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach.

Na podstawie § 3 uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1950 r. w sprawie przekazywania przedsiębiorstw, zakładów lub ich części między państwowymi jednostkami gospodarczymi (Monitor Polski Nr A-47, poz. 532) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach, ul. Kościuszki 47, przekazuje, a Przedsiębiorstwo Eksploatacji Żużla Wielkopiecowego i Kotłowego, Przedsiębiorstwo Państwowe w Katowicach, przejmie z dniem 1 kwietnia 1951 r. Dział Eksploatacji Żużla z hałd hutniczych wraz ze sprzętem

technicznym, urządzeniami pomocniczymi, lokalami faktycznie zajmowanymi i obsadą personalną.

§ 2. Przekazanie nastąpi w trybie i na warunkach, przewidzianych w §§ 4 i 9 uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1950 r. (Monitor Polski Nr A-47, poz. 532).

§ 3. Koszty, związane z przekazaniem, ponosi Przedsiębiorstwo Eksploatacji Żużla Wielkopiecowego i Kotłowego, Przedsiębiorstwo Państwowe w Katowicach.

Minister Gospodarki Komunalnej: K. Miłaj

Minister Przemysłu Lekkiego: w z. J. Grzymek

## 392

## ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO

z dnia 6 lutego 1951 r.

w sprawie ustalenia typów i kategorii uspołecznionych zakładów gastronomicznych.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 62) zarządza się, co następuje:

§ 1. W gospodarce uspołecznionej ustala się następujące typy zakładów gastronomicznych:

- a) restauracje,
- b) jadalnie,

- c) gospody,
- d) bary,
- e) bary mleczne,
- f) kawiarnie,
- g) cukiernie,
- h) bufety.

§ 2. 1. Restauracja jest zakładem gastronomicznym, wydający śniadania, obiady i kolacje, bądź tylko obiady