

2. Studenci odbywający wojskowe szkolenie, uznani przez komisję poborową za zdolnych do służby wojskowej, odbywają nadal wojskowe szkolenie, jednak w okresie odbywania wojskowego szkolenia nie są powoływani do odbywania zasadniczej służby wojskowej.

3. Studenci odbywający wojskowe szkolenie, uznani przez komisję poborową za zupełnie niezdolnych do służby wojskowej i zwolnieni przez tę komisję od powszechnego obowiązku wojskowego, powinni być przez kierownika studium wojskowego zwolnieni od dalszego odbywania wojskowego szkolenia. Do studentów tych stosuje się przepisy § 3 ust. 2 i 3.

§ 10. 1. Jeżeli student odbywający wojskowe szkolenie stanie się wskutek choroby lub ułomności niezdolny do dalszego odbywania wojskowego szkolenia, kierownik studium wojskowego kieruje go celem zbadania i wydania orzeczenia o zdolności do odbywania wojskowego szkolenia do lekarza wojskowego. Jeżeli jednak student ma już ustalony stopień zdolności do służby wojskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym kierownik studium wojskowego kieruje go do właściwej wojskowej komisji lekarskiej, która orzeka o jego zdolności do służby wojskowej w trybie, określonym w przepisach normują-

cych właściwość władz i tryb postępowania w sprawie zmiany orzeczeń o zdolności do służby wojskowej.

2. Studenci, uznani przez lekarza wojskowego za niezdolnych do odbywania wojskowego szkolenia oraz studenci uznani przez wojskową komisję lekarską za zupełnie niezdolnych do służby wojskowej, powinni być przez kierownika studium wojskowego zwolnieni od dalszego odbywania szkolenia wojskowego. Do studentów tych stosuje się przepisy § 2 ust. 2 i 3.

§ 11. Studenci, którzy ukończą szkolenie wojskowe i złożą egzamin wojskowy z tego szkolenia z wynikiem co najmniej dostatecznym, są wolni od obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej i zostają zaliczeni do rezerwy.

§ 12. Kierownik studium wojskowego obowiązany jest zawiadomić właściwych wojskowych komendantów rejonowych o przeznaczeniu i powołaniu studentów do odbywania wojskowego szkolenia, o przebiegu tego szkolenia tudzież o każdym zwolnieniu lub przerwaniu wojskowego szkolenia — ze wskazaniem przyczyn zwolnienia lub przerwania.

§ 13. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. *Wł. Korczyk*

1200

ZARZĄDZENIE MINISTRA PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

z dnia 11 sierpnia 1952 r.

w sprawie zastępstwa sądowego przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Na podstawie art. 22 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439) oraz art. 3 ust. 3 dekretu z dnia 29 marca 1951 r. o organach zastępstwa prawnego (Dz. U. Nr 20, poz. 159) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zleca się organom zastępstwa prawnego wykonywanie czynności procesowych w postępowaniu cywilnym przed Sądem Najwyższym i sądami wojewódzkimi jako sądami pierwszej i drugiej instancji w sprawach wszystkich przedsiębiorstw, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, z tym że zlecenie powyższe dotyczy także zakładania środków odwoławczych od orzeczeń sądów powiatowych i będzie obowiązywać

również w stosunku do przedsiębiorstw, które zostaną w przyszłości utworzone.

§ 2. Zastępstwo sądowe w zakresie innych czynności procesowych w postępowaniu cywilnym może być objęte przez organy zastępstwa prawnego na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa w każdym stanie danej sprawy, jeżeli organy te uznają z ważnych powodów udział swój w powyższych sprawach za wskazany.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Państwowych Gospodarstw Rolnych:
H. Chelchowski

1201

ZARZĄDZENIE MINISTRA ENERGETYKI

z dnia 19 lipca 1952 r.

w sprawie warunków dostawy energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa podlegające Ministrowi Energetyki.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1952 r. o organizacji władz naczelných w dziedzinie przemysłu ciężkiego (Dz. U. Nr 11, poz. 67) w celu unormowania wzajemnych stosunków pomiędzy dostawcami energii elektrycznej podległymi Ministrowi Energetyki a odbiorcami energii zgodnie z wymaganiami racjonalnej gospodarki elektrycznej zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dostawa energii elektrycznej przez zakłady podległe Ministrowi Energetyki może następować tylko na podstawie umów zawartych według wzorów stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia i na

warunkach ustalonych w „Przepisach o dostawie i użytkowaniu energii elektrycznej” (część I i II) stanowiących załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Zastosowanie odpowiedniego wzoru umowy, jak również postanowień części I lub II „Przepisów o dostawie i użytkowaniu energii elektrycznej” uzależnione jest od wielkości pobieranej mocy i ilości pobieranej energii, będących przedmiotem umowy.

§ 2. 1. W stosunku do umów o dostawę energii elektrycznej zawartych przed dniem wejścia w życie ni-

niejszego zarządzenia przepis § 1 ma zastosowanie z dniem 1 listopada 1952 r.

2. Zakłady dostarczające energię elektryczną zawiadomią w terminie do dnia 1 października 1952 r. osobnym pismem bądź w drodze odpowiedniej adnotacji na rachunkach wystawionych za okres obrachunkowy VIII lub IX, że dotychczasowe warunki dostawy energii wy- powiada się z dniem 31 października 1952 r. i że od dnia 1 listopada 1952 r. dostawa energii może mieć miejsce tylko na warunkach ustalonych w „Przepisach o dostawie

i użytkowaniu energii elektrycznej” stanowiących za- łącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Za zgodą Ministra Energetyki w umowach o do- stawę energii elektrycznej mogą być zamieszczane posta- nowienia odmienne od ustalonych we wzorach umów i „Przepisach o dostawie i użytkowaniu energii elektrycz- nej” stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Energetyki: B. Jaszczuk

Załączniki do zarządzenia Ministra Energetyki z dnia 19 lipca 1952 r. (poz. 1201).

Załącznik Nr 1

UMOWA O DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Nr . . . /195 . r.

Dnia 195 . r. w
między
zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez
działających na podstawie
a
zwanym dalej Odbiorcą, reprezentowanym przez
działających na podstawie
zawarta została umowa następującej treści:

§ 1. 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać energię elektryczną do zasilania wyłącznie następujących obiek- tów:

...
będących w użytkowaniu Odbiorcy oraz

...
będących w użytkowaniu
w granicach następujących wielkości mocy:
najwyższego dopuszczalnego 15-minutowego obciążenia w punkcie pomiaru
w wysokości kW

...
albo*)
mocy zainstalowanej transformatorów (z wyjątkiem rezerwowych opłombowanych) oraz silników wysokiego napięcia w stacji transformatorowej w wysokości kVA

2. Roczną ilość potrzebnej energii czynnej i biernej określa się orientacyjnie na kWh . . . kVrh

3. Ponadto, tytułem rezerwy na przypadek awarii lub remontu elektrowni Dostawca zapewnia Odbiorcy do- datkową moc w granicach kW (. . . . kVA) po cenie określonej taryfą.

§ 2. 1. Rozliczenia za pobraną energię czynną i bierną oraz za moc przeprowadza się według taryfy . . . , przy tym:

- 1) opłacie za moc podlega kW (kVA)
- 2) opłacie za energię czynną według normalnej stawki podlega kWh według stawki zniżonej o %
. . . . kWh
- 3) opłatę za energię bierną oblicza się według

2. Przy pomiarze energii po stronie napięcia wtórnego do poboru wykazanego przez licznik energii czynnej dodaje się straty energii w transformatorach, obliczone zgodnie z obowiązującą taryfą.

§ 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują „Przepisy o dostawie i użytkowaniu energii elektrycznej część I”, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia Ministra Energetyki z dnia 19 lipca 1952 r. (Monitor Polski Nr A-75, poz. 1201), jak również przepisy taryfowe i zarządzenia władz regulujące pobór i dostawę energii elektrycznej.

§ 4. 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać energię elektryczną w postaci prądu trójfazowego o częstotliwości 50 okr./sek i przy napięciu zasilania Volt, mierzonym po stronie
w punkcie poboru energii

2. Nastawienie zabezpieczeń przekąźnikowych ustala się jak następuje:

Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że moc odłączalna po stronie pierwotnej zasilania wynosi na przyłączy
. MVA MVA

3. Poza przypadkami przewidzianymi w „Przepisach o dostawie i użytkowaniu energii elektrycznej część I” Dostawca ma prawo w okresach niedoboru mocy zgodnie z zarządzeniami władz ograniczyć wielkość poboru mocy i energii, a Odbiorca obowiązany jest wtedy uregulować przebieg obciążeń dobowych zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

§ 5. 1. Zasilanie Odbiorcy odbywa się liniami kablowymi*) napowietrznymi*)
o przekrojach mm² — Cu*) — Al*) zbudowanymi kosztem i staraniem
pozostającymi w jego zarządzie i przez niego obsługiwanymi.

2. Budynek stacji transformatorowej znajdujący się na terenie wybudowany został
kosztem i staraniem i pozostaje w jego zarządzie.

3. Wyposażenie stacji transformatorowej i transformatory o mocy kVA i przekładni Volt
pozostają w zarządzie Granicę zarządu stron stanowi

4. Odbiorca zobowiązuje się ubezpieczać i chronić od pożaru i w ogóle od uszkodzeń urządzenia elektryczne
Dostawcy znajdujące się na terenie Odbiorcy.

§ 6. 1. Pomiar energii i mocy pobieranej przez Odbiorcę odbywa się po stronie napięcia Voltów.
Do pomiaru służą następujące przyrządy miernicze:

- 1) licznik energii czynnej ze wskaźnikiem 15-minutowej mocy umieszczony w
- 2) licznik energii biernej umieszczony w
- 3) rejestrujący kilowatomierz umieszczony w

2. W razie ustawienia przyrządów mierniczych w stacji transformatorowej obsługiwanej przez Odbiorcę
powinno być wydzielone oddzielne pomieszczenie lub pole pomiarowe dla transformatorów mierniczych, prądowych
i napięciowych. Odbiorca nie ma prawa dostępu do powyższych urządzeń bez przedstawiciela Dostawcy.

§ 7. Wniosek o zmianę wielkości poboru mocy podlegającej opłacie Odbiorca powinien zgłosić Dostawcy
przynajmniej na dwa miesiące naprzód listem poleconym.

§ 8. 1. Odbiorca obowiązany jest na żądanie Dostawcy przedkładać plan rocznego zapotrzebowania mocy
i energii z podziałem na miesiące w terminie do 1 października roku poprzedzającego.

2. W sprawach związanych z przerwą lub ograniczeniem dostawy energii elektrycznej Dostawca porozumie-
wa się z upoważnionym przez Odbiorcę ob.

§ 9. Rachunki są przedkładane do inkasa w Oddziale Banku do zapłaty
z konta operacyjnego odbiorcy Nr celem przelewu na rachunek Nr w Oddziale
. Banku

§ 10. Załącznikami stanowiącymi część składową umowy są:

- 1) opis techniczny urządzeń elektrycznych Odbiorcy,
- 2) zgłoszenie gotowości przyłączenia do sieci z dnia

§ 11. Wszystkie warunki umowy obowiązują obie strony bez wezwań i stawiania w zwłocę.
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie za zgodą obu stron.

§ 12. 1. Umowa wchodzi w życie z dniem 195 . . . r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 195 . . . r.

2. Jeżeli żadna ze stron nie wymówi umowy listem poleconym na dwa miesiące przed jej wygaśnięciem,
czas jej trwania przedłuża się o dalszy jeden rok.

§ 13. Umowa niniejsza została spisana w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

. dnia 195 . . . r. dnia

Pieczęć i podpis Dostawcy

Pieczęć i podpis Odbiorcy

*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 2

UMOWA O DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Nr

Dnia 195 . . r. w
 między Zakładem Zbytu Energii Okręgu Energetycznego
 zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez
 działających na podstawie a
 zwanym dalej Odbiorcą, reprezentowanym*) na podstawie przez
 legitymują się dowodem osobistym Nr wydanym przez zawarta
 została umowa następującej treści:

§ 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać do lokalu Odbiorcy w przy ul.
 Nr lokal Nr używanego jako energię elektryczną w postaci prądu
 zmiennego 1—3 fazowego*) stałego o napięciu Voltów do celów

§ 2. Odbiorca zobowiązuje się opłacać rachunki za zużytą energię według taryfy

§ 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową wzajemne prawa i obowiązki stron regulują
 „Przepisy o dostawie i użytkowaniu energii elektrycznej część II”, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia Mi-
 nistra Energetyki z dnia 19 lipca 1952 r. (Monitor Polski Nr A-75, poz. 1201).

§ 4. Dostawa energii elektrycznej powinna następować w zasadzie bez przerwy w dzień i w nocy*) w go-
 dzinach od do Można ją jednak przerwać lub ograniczyć w celu zastosowania nieodzow-
 nych środków zapobieżenia lub usunięcia awarii w urządzeniach energetycznych lub w razie konieczności doraź-
 nego odciążenia tych urządzeń.

Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas nieograniczony i może być rozwiązana przez Odbiorcę za 7-dnio-
 wym wypowiedzeniem na piśmie, a przez Dostawcę za 30-dniowym wypowiedzeniem na piśmie.

§ 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpis Odbiorcy

Stempel i podpisy Dostawcy

*) Niepotrzebne skreślić.

Zaświadcza się, że w lokalu — lokal*) wyżej wymien. zamieszkuje jako
 zajmuje jako Ob. *) przedsiębiorstwo, instytucja *)
 Poprzedni użytkownik opuścił lokal w dniu i podał jako
 nową siedzibę *) Gospodarstwo rolne prowadzone przez ob.
 zajmuje powierzchnię ha, w tym grunty uprawne . . . ha, łąki i pastwiska . . ha,
 ogrody . . . ha.

. dnia Stempel administracji domu lub Zarządu Gminy

podpis

Załącznik Nr 3

PRZEPISY O DOSTAWIE I UŻYTKOWANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Część I.

I. Podstawa, zakres i cel odbioru energii.

§ 1. Pobierać energię elektryczną wolno tylko na
 podstawie i w granicach umowy, zawartej z Zakładem
 Zbytu Energii, zwanym dalej ZZE, i tylko do celów
 określonych w takiej umowie oraz stosownie do posta-
 nowień, zawartych w niniejszych przepisach.

§ 2. Możliwość odbioru energii elektrycznej w umó-
 wionym zakresie powinna być zapewniona bez przerwy
 w dzień i w nocy, o ile umowa lub zarządzenie obowią-
 zujące odbiorcę nie stanowi inaczej.

Można ją jednak przerwać lub ograniczyć w celu
 zastosowania nieodzownych środków zapobieżenia lub
 usunięcia awarii w urządzeniach energetycznych i w ra-
 zie konieczności doraźnego odciążenia urządzeń ener-
 getycznych za telefonicznym zawiadomieniem odbiorcy,
 a na żądanie odbiorcy z podaniem mu następnie pisem-
 nego uzasadnienia. Odciążenie urządzeń energetycznych
 należy przeprowadzać zgodnie z zatwierdzonym planem
 odłączeń doraźnych.

§ 3. W celu przeprowadzenia planowych napraw
 urządzeń elektrowni i sieci oraz przyłączania do sieci
 nowych odbiorców można — w razie braku rezerwowego
 zasilania — przerwać dostawę energii po uprzedzeniu *

tym odbiorcy co najmniej na 10 dni przed zamierzonym odłączeniem, a to w celu uzgodnienia dokładnej daty (dnia i godziny) przerwy w dostawie energii.

Jeżeli po 5 dniach od uprzedzenia odbiorca nie uzgodni dokładnej daty przerwy, wówczas jej ustalenie przysługuje ZZE. Przerwa taka powinna być wyznaczona, o ile możliwości, w czasie wolnym od pracy.

II. Uzyskanie zgody na pokrycie zapotrzebowania mocy.

§ 4. Przed przystąpieniem do sporządzania projektu urządzeń elektrycznych, które mają być przyłączone do sieci, odbiorca powinien uzyskać zgodę na pokrycie zapotrzebowania nowej lub dodatkowej mocy:

- 1) transformatorów i silników wysokiego napięcia:
 - a) o łącznej mocy nie mniejszej niż 2.000 kVA — od Ministerstwa Energetyki,
 - b) o łącznej mocy nie mniejszej niż 2.000 kVA — od zarządu energetycznego właściwego okręgu;
- 2) pieców elektrycznych i urządzeń grzejnych:
 - a) o mocy nie mniejszej niż 1.500 kW — od Ministerstwa Energetyki,
 - b) o mocy nie mniejszej niż 1.500 kW — od zarządu energetycznego właściwego okręgu.

§ 5. Przy udzielaniu zgody na pokrycie zapotrzebowania mocy nowej lub dodatkowej podaje się odbiorcy obowiązujące go warunki techniczne przyłączenia. Okres ważności warunków określa się na przeciąg co najmniej 1 roku.

§ 6. Przyłączanie nowych lub dodatkowych mocy przeprowadza się według zatwierdzonego planu przyłączeń.

III. Uzgadnianie projektów i rozgraniczenie zadań w zakresie budowy urządzeń.

§ 7. Projekt urządzeń elektrycznych odbiorcy sporządza się po uprzednim otrzymaniu warunków technicznych (§ 5).

§ 8. Urządzenia elektryczne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi wykonania, utrzymania i eksploatacji takich urządzeń, z normami oraz z przepisami bezpieczeństwa.

§ 9. Odbiorca obowiązany jest przed przystąpieniem do budowy i montażu uzgodnić projekty urządzeń z ZZE niezależnie od trybu zatwierdzania dokumentacji technicznej przez władzę nadrzędną odbiorcy.

§ 10. Uzgadnianie projektów odbywa się na podstawie podanych warunków technicznych (§ 5) oraz obowiązujących przepisów i norm (§ 8). Ma ono w szczególności na celu zabezpieczenie pewności zasilania, racjonalności zużycia energii oraz ekonomii materiałów i urządzeń. Obejmuje zaś:

- 1) obliczenie wielkości zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej czynnej i biernej oraz wykres obciążeń,
- 2) sposób połączenia, stopień pewności zasilania i rezerwowania urządzeń zasilających, wybór ilości i mocy transformatorów, obliczenie sieci wysokiego napięcia i wyposażenie w środki łączności,
- 3) układ połączeń stacji, rozmieszczenie i wybór wyposażenia wysokiego napięcia, zabezpieczenia przekazywanych, ochronę przepięciową, uziemienie, zabezpieczenie przed porażeniem, pomiar zużycia energii przez cały zakład, procesy technologiczne i wielkie odbiorniki,
- 4) wybór typu silników i ich wyposażenia, zgodność zaprojektowanego oświetlenia z normami, wybór

typów odbiorników świetlnych, zgodność wielkości spadku napięcia w głównych wewnętrznych liniach zasilających niskiego napięcia z normami, rozmieszczenie punktów zasilających,

- 5) współczynnik mocy, którego wielkość powinna odpowiadać wymaganiom zarządu energetycznego okręgu, wybór mocy i miejsca ustawienia urządzeń kompensacyjnych.

§ 11. Okres ważności uzgodnionego projektu wyznacza ZZE na przeciąg co najmniej 1 roku. Przed upływem wyznaczonego okresu należy w razie potrzeby uzupełnić dokumentację techniczną i uzyskać przedłużenie okresu ważności uzgodnienia.

§ 12. Koszty uzgodnienia projektu, wymagającego kolegiального rozpatrzenia lub ekspertyzy, ponosi odbiorca.

§ 13. 1. Urządzenia (przesyłowe, przetwórcze i rozdzielcze) nowe lub rozbudowane, przeznaczone do połączenia z siecią elektryczną jednego odbiorcy, wykonywane są kosztem i staraniem odbiorcy i pozostają w jego zarządzie i użytkowaniu.

2. Urządzenia przeznaczone do zasilania kilku odbiorców są budowane i rozbudowywane kosztem i staraniem zakładów sieci elektrycznych i znajdują się w ich zarządzie i użytkowaniu.

§ 14. Córna granica napięcia urządzeń sieciowych, które mogą znajdować się w zarządzie i użytkowaniu odbiorcy, wynosi w zasadzie 60 kV po stronie wyższego napięcia stacji transformatorowej i jest ustalana dla każdego okręgu energetycznego osobną instrukcją.

§ 15. 1. Jeżeli przyłączenie nowego urządzenia lub nowego odbiorcy do sieci nie było objęte planem inwestycyjnym Ministerstwa Energetyki, budowę urządzeń przeznaczonych do połączenia z siecią (wyposażenie celki, powiększenie mocy, wymiana aparatury, ułożenie linii kablowych lub napowietrznych, budowa nowej stacji) wykonuje odbiorca swoim kosztem i staraniem albo na wniosek odbiorcy właściwy zakład sieci elektrycznych na koszt odbiorcy.

2. Roboty w obrębie czynnej stacji zakładu sieci elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez personel tego zakładu lub pod jego bezpośrednim nadzorem.

3. Stacje i sieci, wykonywane kosztem odbiorcy, mogą być przekazywane w trybie przepisany właściwemu zakładowi sieci elektrycznych.

IV. Zgłaszanie nowych i dodatkowych urządzeń do przyłączenia.

§ 16. 1. Przyłączenia urządzeń elektrycznych odbiorczych do sieci elektrycznej może dokonać tylko ZZE.

2. Wniosek o przyłączenie należy złożyć ZZE:

- 1) gdy chodzi o moc do 50 kW włącznie — nie później niż na 1 miesiąc przed terminem, w którym ma nastąpić przyłączenie, a jeśli przyłączenie wymaga budowy lub rozbudowy urządzeń sieciowych, to w terminie oznaczonym przez ZZE,
- 2) gdy chodzi o moc ponad 50 kW — nie później niż na 4 miesiące przed rozpoczęciem roku, w którym ma nastąpić przyłączenie.

V. Przyrządy miernicze.

§ 17. Urządzenia elektryczne odbiorcy powinny być wyposażone w przyrządy miernicze (liczniki, transformatory miernicze prądowe, transformatory miernicze napięciowe) potrzebne do rozliczeń za energię elektryczną

i do pomiaru zużycia energii przez procesy technologiczne i wielkie odbiorniki.

§ 18. Przyrządy miernicze potrzebne do rozliczeń z ZZE nabywa, na żądanie ZZE, swoim kosztem odbiorca. Przyrządy ustawia, sprawdza, wciąga do bilansu i utrzymuje ZZE. Przyrządy nie służące do rozliczeń z ZZE nabywa i utrzymuje odbiorca.

§ 19. Przyrządy miernicze, służące do rozliczeń z ZZE, należy w zasadzie ustawiać na granicy podziału między siecią zakładu sieci elektrycznych i siecią odbiorcy po stronie wyższego napięcia.

§ 20. Wszelkie roboty przy przyrządach mierniczych, służących do rozliczeń z ZZE, jak konserwacja, naprawa, wymiana, przeniesienie lub usunięcie, wykonuje wyłącznie personel ZZE na koszt ZZE.

VI. Sprawdzanie techniczne i przyłączanie do sieci.

§ 21. Przyłączenia urządzeń elektrycznych odbiorcy do sieci elektrycznej dokonuje zakład sieci elektrycznych po ich sprawdzeniu technicznym przez ZZE i zawarciu umowy o dostawę energii.

§ 22. Przed zgłoszeniem urządzeń elektrycznych do sprawdzenia technicznego odbiorca powinien przeprowadzić ich badanie i poddać je próbom w myśl przepisów obowiązujących.

§ 23. Sprawdzenia technicznego dokonuje się w ciągu 10 dni od otrzymania przez ZZE zawiadomienia odbiorcy o gotowości urządzeń do przyłączenia i złożenia ZZE przez odbiorcę niezbędnej dokumentacji technicznej.

§ 24. Sprawdzenie techniczne urządzeń elektrycznych, rozbudowywanych lub odbudowywanych obejmuje zakres, oznaczony w § 10.

§ 25. Urządzeń elektrycznych, nie odpowiadających projektowi, uzgodnionemu z ZZE lub przepisom obowiązującym, nie przyłącza się do czasu usunięcia odstępstw, stwierdzonych protokołem, którego jeden egzemplarz otrzymuje odbiorca, a drugi pozostaje w aktach ZZE.

§ 26. ZZE może odmówić przyłączenia urządzeń wysokiego napięcia, jeżeli odbiorca nie posiada odpowiednio wykwalifikowanego personelu do obsługi tych urządzeń.

§ 27. Sprawdzenie techniczne urządzeń odbiorcy i przyłączenie ich do sieci nie zwalnia odbiorcy od odpowiedzialności za stan i działanie tych urządzeń oraz za wszelkie szkody, a w szczególności straty energii, wynikłe ze złego stanu urządzeń i ich niedostatecznej izolacji.

VII. Utrzymywanie i obsługa urządzeń elektrycznych.

§ 28. Utrzymanie w należyтым stanie i zapewnienie należytego działania urządzeń stanowi w zasadzie obowiązek strony, będącej posiadaczem urządzenia. Zakres tych urządzeń określony będzie na schemacie elektrycznym lub w opisie załączonym do umowy o dostawę energii elektrycznej.

§ 29. Zakład sieci elektrycznych może za odrębnym porozumieniem przejąć obowiązki określone w § 28, o ile chodzi o, urządzenia przyłączone do jego sieci (stacje transformatorowe, linie przesyłowe) wykonane kosztem i staraniem odbiorcy i objęte jego bilansem.

§ 30. Kwalifikacje personelu obsługującego urządzenia elektryczne powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów.

§ 31. Odbiorca powinien możliwie jak najbardziej wyrównać przebieg obciążeń i ściśle przestrzegać pro-

gramu odbioru mocy i energii ustalonego przez ZZE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32. W celu zabezpieczenia pewnej i racjonalnej eksploatacji urządzeń elektrycznych odbiorca powinien:

- 1) przeprowadzać należyście i we właściwym czasie planowe naprawy, próby zapobiegawcze, badania wyposażenia elektrycznego, aparatury, przekładników i przyrządów mierniczych, jak również przeprowadzać we właściwym czasie niezbędne naprawy pomieszczeń stacji transformatorowych rozdzielni itp.,
- 2) stosować wymagane przez zarząd energetyczny okręgu nastawienia i charakterystyki przekładników,
- 3) stosować środki zabezpieczające przed uszkodzeniami urządzeń, zakłóceniami ruchu, pożarami i wypadkami z ludźmi,
- 4) prowadzić ruch silników, transformatorów, pieców elektrycznych i innych odbiorników w sposób zapewniający racjonalną oszczędność energii i optymalną wartość współczynnika mocy.
- 5) dotrzymywać przepisanych norm zużycia energii na jednostkę produkcji,
- 6) ewidencjonować ilość energii używanej przez cały zakład oraz przez poszczególne energiochłonne oddziały i wielkie odbiorniki,
- 7) szkolić i instruuować personel obsługujący urządzenia elektryczne i sprawdzać okresowo jego kwalifikacje,
- 8) zaopatrywać personel w instrukcje, sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji i bezpieczeństwa.

§ 33. Odbiorca obowiązany jest czuwać nad zachowaniem w stanie niepogorszonym urządzeń ZZE i zakładów sieci elektrycznych zainstalowanych u niego, a w szczególności chronić je od uszkodzenia, utraty, szkodliwych wpływów itp.

§ 34. Odbiorca zapewni osobom upoważnionym przez ZZE, legitymującym się dowodem z fotografią, dostęp w każdym czasie do urządzeń elektrycznych u odbiorcy.

§ 35. Odbiorca obowiązany jest zapewnić dostęp i dojazd do znajdujących się u niego urządzeń zakładów sieci elektrycznych, nie dopuszczać na trasach linii elektrycznych do wznoszenia budowy i urządzeń nawet prowizorycznych, składowania na nich, choćby przejściowo, jakichkolwiek materiałów lub gruzu, nie wykonywać na tych trasach robót ziemnych, zrywania nawierzchni itp. bez uprzedzenia o tym właściwego zakładu sieci elektrycznych.

§ 36. Odbiorca zapewni personelowi zakładów sieci elektrycznych możliwość wykonywania na terenie odbiorcy robót sieciowych, rozkopywania w związku z tym podwórz i chodników, przebijania murów itp. Po ukończeniu robót powinno nastąpić przywrócenie wszystkich miejsc uszkodzonych do należytego stanu staraniem i kosztem właściwego zakładu sieci elektrycznych.

VIII. Nadzór i kontrola nad urządzeniami elektrycznymi odbiorcy.

§ 37. Odbiorca obowiązany jest umożliwić i ułatwić upoważnionemu personelowi Państwowej Inspekcji Energetycznej i ZZE wykonywanie nadzoru i kontroli u odbiorcy nad:

- 1) przestrzeganiem norm zużycia energii,
- 2) wprowadzeniem usprawnień technicznych i obniżeniem zużycia energii na jednostkę produkcji,
- 3) przestrzeganiem limitów mocy i energii oraz wyrównaniem przebiegu obciążeń,

- 4) przestrzeganiem ograniczeń odbioru mocy i energii w razie awarii w układzie energetycznym,
- 5) wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy i przepisów niniejszych,
- 6) właściwym stosowaniem obowiązujących przepisów eksploatacji, budowy oraz bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

§ 38. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń zagrażających całości danego urządzenia lub bezpieczeństwu jego obsługi inspektorzy Państwowej Inspekcji Energetycznej i ZZE obowiązani są zarządzić niezbędne środki zaradcze, włącznie z natychmiastowym odłączeniem od sieci wadliwego urządzenia lub całej instalacji.

§ 39. Odbiorca obowiązany jest stosować się do założeń Państwowej Inspekcji Energetycznej i ZZE w zakresie określonym w § 37, a w szczególności do żądania obniżki obciążenia w razie przekroczenia limitu w godzinach szczytowych przez czas dłuższy niż 30 minut lub nieprzestrzegania obowiązującego programu obciążeń. Żądania takie odbiorca powinien spełnić natychmiast bez zastrzeżeń. W przeciwnym razie po upływie 10 minut i trzykrotnym upomnieniu odbiór mocy może być przymusowo ograniczony.

§ 40. Nadzór i kontrola, sprawowana przez Państwową Inspekcję Energetyczną nie zwalnia władz nadzędnych odbiorcy od obowiązku nadzoru i kontroli.

IX. Postanowienia szczególne dla odsprzedawców energii.

§ 41. Odsprzedawca energii elektrycznej odpowiada stosownie do przepisów niniejszych wobec dostawcy energii za stan techniczny i wykorzystanie swoich urządzeń i urządzeń swoich odbiorców.

§ 42. Przyłączenie przez odsprzedawcę mocy nowej lub dodatkowej może nastąpić tylko w ramach mocy przyznanej mu w umowie.

§ 43. ZZE sprawuje nadzór i kontrolę nad wszystkimi urządzeniami elektrycznymi odsprzedawcy i jego odbiorców stosownie do rozdziału VIII.

§ 44. Projekty nowoprzyłączonych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia, przyłączonych do sieci odsprzedawcy, należy uzgadniać z ZZE stosownie do §§ 7 — 12.

§ 45. Nowoprzyłączone urządzenia elektryczne wysokiego napięcia odsprzedawców i ich odbiorców podlegają obowiązkowemu sprawdzeniu technicznemu stosownie do rozdziału VI.

X. Rozliczenia między stronami.

§ 46. Rozliczenia z odbiorcą za energię elektryczną dokonywa się według obowiązującej taryfy.

§ 47. Ilość energii określa się za pomocą przyrządów mierniczych.

§ 48. Odbiorca ma prawo żądać od dostawcy sprawdzenia prawidłowości działania przyrządów mierniczych. Przy zgłoszeniu na piśmie takich reklamacji należy wnieść przepisową opłatę za sprawdzenie. Jeśli sprawdzenie wykaże wadliwość działania przyrządu mierniczego, kwotę wniesionej opłaty zwraca się odbiorcy lub zarachowuje w najbliższym rachunku za energię.

§ 49. ZZE obowiązany jest w ciągu 10 dni od zgłoszenia przeprowadzić sprawdzenie przyrządu mierniczego i wynik sprawdzenia zakomunikować odbiorcy.

§ 50. O wszelkich zauważonych objawach wadliwego działania przyrządów mierniczych odbiorca powi-

nien zawiadomić na piśmie ZZE niezwłocznie po ich ujawnieniu, w przeciwnym razie ZZE ma prawo zrewidować należność za energię za cały okres od ostatniego sprawdzenia licznika.

§ 51. Sprostowanie rozrachunku z powodu wadliwości przyrządu mierniczego następuje tylko za czas od początku okresu obrachunkowego, poprzedzającego okres, w którym odbiorca zażądał sprawdzenia licznika, i tylko o tyle, o ile wniósł on reklamację przed upływem 10 dni od daty otrzymania rachunku.

§ 52. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie można było określić za pomocą przyrządu mierniczego, czy i jaką ilość kilowatogodzin pobrał w danym okresie odbiorca, rozliczający się na podstawie wskazań licznika, podstawę sprostowania obliczenia stanowić będzie stwierdzone odchylenie wskazań przyrządu mierniczego od dopuszczalnych błędów. Jeśli stwierdzenie takie jest niemożliwe, przyjmuje się za podstawę odpowiednio przeliczone wielkości zużycia w najbliższym okresie rozrachunkowym po założeniu prawidłowo działającego przyrządu mierniczego. Na wniosek strony zainteresowanej należy w danych liczbowych branych do obliczenia przeprowadzić poprawki, których słuszność udowodniono.

§ 53. Zgłoszenie wadliwości działania licznika nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowego opłacania rachunku.

§ 54. O wszelkich okolicznościach, mających wpływ na wysokość opłat należnych ZZE, odbiorca powinien niezwłocznie zawiadomić ZZE pod odpowiedzialnością za wprowadzenie w błąd co do rozmiaru należności i pod rygorem zapłacenía odpowiedzialnej różnicy w opłatach za cały czas od daty ostatniej kontroli u odbiorcy, a jeżeli kontroli nie było — to od daty przyłączenia odbiorcy, chyba, że odbiorca udowodni, iż różnica należy się za okres krótszy.

§ 55. 1. Wskazania przyrządów mierniczych odczytuje się w ostatnich dniach miesiąca w zasadzie w obecności przedstawiciela odbiorcy.

2. Wskaźnik 15-minutowego obciążenia należy po dokonaniu odczytu sprowadzić do zera.

§ 56. ZZE mogą wystawiać rachunki dwa lub trzy razy w miesiącu w ten sposób, że pierwszy lub dwa pierwsze rachunki wystawia się za ilość kilowatogodzin równą połowie lub jednej trzeciej ilości pobranej w poprzednim miesiącu. Po odczytaniu liczników wystawia się rachunek, obejmujący wyrównanie za ilość kilowatogodzin rzeczywiście dostarczoną w ciągu okresu obrachunkowego, opłatę za moc na następny okres obrachunkowy i ewentualne dopłaty lub opusty z tytułu współczynnika mocy.

XI. Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy.

§ 57. 1. ZZE ma prawo za uprzedzeniem wstrzymać lub ograniczyć dostawę w razie:

- 1) samowolnego przyłączenia transformatorów i odborników wysokiego napięcia lub poboru mocy ponad wielkość określoną w umowie,
- 2) użycia energii do celów nie przewidzianych umową,
- 3) przyłączenia odborników z pominięciem przyrządu mierniczego bądź spowodowania wadliwego działania takiego przyrządu,
- 4) przekroczenia, pomimo upomnień, limitu poboru mocy i energii,
- 5) nienależytego stanu u odbiorcy urządzeń elektrycznych, zagrażającego pożarem lub niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego,

- 6) niedopuszczenia upoważnionego i posiadającego legitymację personelu energetyki do urządzeń elektrycznych i przyrządów mierniczych u odbiorcy,
- 7) utrzymywanie średniego współczynnika mocy poniżej 0,4 i niepodjęmowania środków do jego poprawy,
- 8) zalegania więcej niż 10-dniowego z zapłatą należności na rzecz ZZE, za uprzedzeniem na trzy dni, jeśli ma nastąpić wstrzymanie, a na jeden dzień — jeśli ma nastąpić ograniczenie dostawy.

2. Nie można jednak wstrzymywać ani ograniczać dostawy energii elektrycznej z tytułu zalegania więcej niż 10 dni z zapłatą należności na rzecz ZZE dla szpitali, straży ogniowych, zakładów użyteczności publicznej,

złobków itp. Nie można również z tego tytułu pozbawić dopływu energii niezbędnej do utrzymania w ruchu odbiorników, których działanie jest konieczne z uwagi na charakter produkcji lub bezpieczeństwo ludzi i urządzeń.

XII. Zmiana napięcia lub rodzaju prądu.

§ 58. Przejście w dostawie na inne napięcie lub inny rodzaj prądu jest dopuszczalne za uprzedzeniem odbiorcy na piśmie w terminie co najmniej rocznym, o ile strony nie oznaczą zgodnie innego terminu. Odbiorcy nie służą wówczas żadne roszczenia z powodu zmiany napięcia lub rodzaju prądu.

Załącznik Nr 4

PRZEPISY O DOSTAWIE I UŻYTKOWANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

C z ę ś ć II.

I. Podstawa, zakres i cel odbioru energii.

§ 1. Pobierać energię elektryczną wolno tylko na podstawie i w granicach umowy zawartej z Zakładem Zbytu Energii, zwanym dalej ZZE, i tylko do celów określonych w takiej umowie oraz stosownie do zasad zawartych w niniejszych przepisach.

§ 2. Umowa zawiera się z odbiorcą lub administracją domu na czas nieograniczony.

§ 3. Odbiorca lub administracja domu obowiązani są wystąpić do ZZE o zmianę warunków umowy w przypadku korzystania z energii elektrycznej do innych celów, aniżeli określone w umowie, zmiany sposobu rozliczenia oraz przekazania obowiązków umownych innemu użytkownikowi.

§ 4. O objęciu lokalu z instalacją elektryczną przyłączoną do sieci należy w ciągu 7 dni zawiadomić ZZE w celu zawarcia umowy.

§ 5. O dacie zaprzestania odbioru energii elektrycznej przez odbiorcę do urządzeń, oznaczonych w umowie, bądź z powodu opuszczenia lokalu, bądź z innych powodów odbiorca zawiadomi dostawcę na piśmie przynajmniej na 7 dni przed tą datą, pod rygorem uiszczenia nadal należności za zużytą energię.

§ 6. Dostawca ma prawo przejść w dostawie na inny rodzaj prądu lub inne napięcie, uprzedzając o tym odbiorcę na 9 miesięcy naprzód. Odbiorcy nie służą wówczas żadne roszczenia względem dostawcy z powodu zmiany napięcia.

II. Przyłączanie do sieci.

§ 7. Przyłączenia instalacji do sieci dostawcy lub do wewnętrznej linii zasilającej (pionu) może dokonać tylko ZZE.

§ 8. 1. Celem uzyskania zgody na przyłączenie instalacji do sieci należy złożyć ZZE wniosek o przyłączenie i przedstawić do uzgodnienia z ZZE projekt techniczny urządzeń, jeśli ich moc wynosi nie mniej niż 5 kilowatów, a schemat zasilania — w razie mocy mniejszej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć — gdy chodzi o urządzenia:

- 1) o mocy nie przekraczającej 5 kilowatów, podlegające przyłączeniu do istniejącej wewnętrznej linii zasilającej (pionu) — nie później niż na 14 dni przed terminem, w którym mają być przyłączone,

- 2) o mocy przekraczającej 5 kilowatów, wymagające budowy lub przebudowy istniejącego przyłącza niskiego napięcia — nie później niż na okres miesięczny przed terminem, w którym mają być przyłączone,
- 3) wymagające rozbudowy stacji transformatorowej — nie później niż na 4 miesiące przed początkiem roku, w którym mają być przyłączone.

§ 9. 1. O rodzaju, wielkości i miejscu przyłącza decyduje ZZE.

2. Odbiorca lub administracja domu obowiązani są w razie potrzeby udzielić bezpłatnie odpowiednich miejsc i pomieszczeń na urządzenia przyłącza, wybranych za wspólną zgodą.

3. Urządzenia przyłącza bez względu na to, czyim kosztem zostały założone, znajdują się w zarządzie i użytkowaniu zakładów sieci elektrycznej.

4. Wymianę głównych zabezpieczeń w złączu oraz oplombowanych zabezpieczeń na odgałęzieniach do poszczególnych lokali może przeprowadzać tylko ZZE lub upoważnione przez niego osoby lub przedsiębiorstwa.

§ 10. 1. Instalacje i urządzenia elektryczne nowo przyłączone, rozszerzone lub przerobione podlegają — w ciągu 10 dni od zgłoszenia ich gotowości do przyłączenia — sprawdzeniu technicznemu przez ZZE pod względem zgodności ich z projektem (schematem) i z przepisami obowiązującymi.

2. Ze sprawdzenia spisuje się protokół stwierdzający zgodność urządzeń do przyłączenia albo wskazujący, co należy w nich zmienić.

§ 11. Przyłączenia instalacji i urządzenia dokonuje w terminie 5 dni po ich sprawdzeniu personel dostawcy na podstawie protokołu sprawdzenia technicznego i po podpisaniu umowy o dostawę energii.

§ 12. Uzgadnianie projektu (schematu), sprawdzenie techniczne i przyłączenie do sieci instalacji i urządzeń elektrycznych przeprowadza ZZE bezpłatnie.

§ 13. Sprawdzenie techniczne instalacji i urządzeń oraz przyłączenie ich do sieci przez ZZE nie zwalnia odbiorcy od odpowiedzialności za stan i działanie instalacji oraz za wszelkie szkody, a w szczególności straty energii, wynikłe ze złego stanu instalacji i jej niedostatecznej izolacji.

III. Wykonanie, naprawa i utrzymanie urządzeń elektrycznych.

§ 14. Instalacje i urządzenia odbiorcze oraz wewnętrzne linie zasilające powinny być wykonane i naprawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustanowio-

nymi przez dostawcę warunkami technicznymi przez osobę lub przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie uprawnienia i zezwolenia.

§ 15. 1. Wewnętrzne linie zasilające, tzn. przewody między mufą kablową bądź izolatorami na budynku, bądź końcówkami niskiego napięcia, wyprowadzonymi ze stacji transformatorowej, a licznikami, zakłada, utrzymuje, naprawia oraz za stan ich odpowiada odbiorca, a gdy chodzi o wewnętrzną linię zasilającą więcej niż jednego odbiorcę — administracja domu.

2. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach zakłada swym staraniem odbiorca lub administracja domu, a utrzymuje je i naprawia oraz odpowiada za ich stan odbiorca.

§ 16. Odbiorca zapewni osobom upoważnionym, legitymującym się dowodem z fotografią, dostęp o każdym czasie do instalacji i urządzeń elektrycznych u odbiorcy.

§ 17. 1. Odbiorca lub administracja domu obowiązani są czuwać nad zachowaniem urządzeń dostawcy (liczniki, przyłącza, złącze itp.) w stanie nie pogorszonym, a w szczególności chronić je od uszkodzenia, utraty, szkodliwych wpływów itp. aż do wygaśnięcia umowy.

2. Uszkodzenia urządzeń powstałe z winy odbiorcy lub osób trzecich usuwa się na koszt odbiorcy.

IV. Nadzór i kontrola nad urządzeniami odbiorczymi.

§ 18. ZZE ma prawo kontrolować stan techniczny wszelkich instalacji i urządzeń elektrycznych utrzymywanych przez odbiorcę lub administrację domu oraz nakazywać usunięcie w oznaczonym terminie braków lub uszkodzeń.

§ 19. Kontroli należy dokonywać w miarę możliwości w obecności odbiorcy lub przedstawiciela administracji domu.

§ 20. Przeprowadzenie kontroli przez dostawcę nie zwalnia odbiorcy od odpowiedzialności za stan utrzymywanych przez niego urządzeń ani też od obowiązku przestrzegania przepisów.

V. Przyrządy miernicze.

§ 21. ZZE zakłada swoim staraniem i kosztem jeden licznik energii elektrycznej z reguły w każdym osobnym lokalu w miejscu wybranym przez ZZE.

§ 22. W braku dostatecznej ilości liczników w dyspozycji ZZE dla nowych odbiorców można założyć:

- 1) wspólny licznik dla klatki schodowej, skrzydła domu, całego domu lub grupy domów,
- 2) odpowiedni licznik, dostarczony przez odbiorcę za pokwitowaniem, za który w razie opuszczenia lokalu przez odbiorcę lub zaprzestania przezeń odbioru energii ZZE może wydać inny licznik równej wartości,
- 3) odpowiedni ogranicznik mocy elektrycznej.

§ 23. 1. Wszelkie roboty przy przyrządach mierniczych, jak konserwacja, naprawa, wymiana, przeniesienie ich na inne miejsce i zdjęcie, wykonuje wyłącznie personel dostawcy, legitymujący się dowodem z fotografią.

2. Zabierając licznik pracownik ZZE obowiązany jest sporządzić w urzędowym kwitariuszu i zostawić odbiorcy w jednym egzemplarzu potwierdzenie zabrania, wymieniające rodzaj licznika i inne dane z tabliczki znamionowej oraz stan wskazań licznika w chwili odłączenia. Odbiorca powinien, pod odpowiedzialnością za ewentualną utratę licznika, żądać sporządzenia takiego

potwierdzenia i może sprzeciwić się zabraniu bez takiego potwierdzenia.

§ 24. Odbiorca albo administracja domu, o ile liczniki umieszczone są na klatce schodowej, obowiązani są oddać do dyspozycji ZZE odpowiednio przystosowane miejsce na liczniki.

§ 25. Odbiorcy obowiązani są niezwłocznie powiadomić ZZE na piśmie lub telefonicznie o każdym uszkodzeniu licznika lub innego urządzenia dostawcy albo o zerwaniu lub uszkodzeniu plomb.

VI. Rozliczenia między stronami.

§ 26. Rozliczenia z odbiorcą za energię elektryczną dokonywa się według obowiązującej taryfy.

§ 27. 1. Ilość energii określa się za pomocą licznika.

2. Przejściowo w braku liczników można rozliczać się z odbiorcą na podstawie ilości i mocy zainstalowanych odbiorników.

§ 28. 1. Wskazania przyrządów mierniczych odczytuje się w zasadzie raz na okres miesięczny, o ile możliwości w tej samej dacie miesiąca, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2. W razie dostawy bez licznika rachunki wystawia się z góry za określony czas. Przerwy w dostawie energii, spowodowane odłączeniem odbiorcy na skutek niezapłacenia rachunku, nie stanowią podstawy do jego sprostowania.

§ 29. Rachunek za energię powinien zawierać wskazania licznika w dniach jego odczytu w bieżącym i w poprzednim miesiącu, różnicę wskazań w kilowatogodzinach, opłaty jednostkowe oraz sumę należności.

§ 30. Rachunek doręcza się odbiorcy. W razie jego nieobecności doręcza się go jednemu z domowników lub też wrzuca do właściwej skrzynki na listy.

§ 31. W razie niemożności odczytania licznika można wystawić rachunek na sumę z poprzedniego okresu.

§ 32. Rachunek jest płatny w ciągu 5 dni od daty doręczenia. Odbiorca powinien uregulować rachunek do rąk inkasenta lub w kasie wystawcy rachunku bądź na jego konto w instytucji bankowej.

§ 33. Wadliwość działania licznika odbiorca powinien zgłosić ZZE na piśmie niezwłocznie po jej ujawnieniu.

§ 34. 1. ZZE obowiązany jest w ciągu 10 dni od zgłoszenia przeprowadzić sprawdzenie licznika i wynik sprawdzenia zakomunikować odbiorcy.

2. Jeżeli sprawdzenie wykaże prawidłowość działania licznika koszt sprawdzenia ponosi odbiorca.

§ 35. Sprostowanie rozrachunku z powodu wadliwości licznika lub jego uszkodzenia, powodującego niemożność należytego ustalenia jego wskazań, następuje tylko za czas od początku okresu obrachunkowego, poprzedzającego okres, w którym zawiadomiono o wadliwości lub uszkodzeniu licznika, i tylko o tyle, o ile zawiadomiono o nich przed upływem 10 dni od daty otrzymania rachunku.

§ 36. 1. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie można było określić za pomocą licznika, czy i jaką ilość kilowatogodzin pobrał w rzeczywistości w danym okresie odbiorca rozliczający się normalnie na podstawie wskazań licznika, podstawę sprostowania obliczenia stanowiąc będzie stwierdzone odchylenie wskazań licznika od dopuszczalnych błędów.

2. Jeżeli stwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwe, przyjmuje się, że odbiorca pobrał ilość kilowatogodzin równą:

- 1) bądź sumie kilowatogodzin, prawidłowo wykazanych przez licznik w poprzedzającym nieprawidłowość i następującym okresie odczytowym, pomnożonej przez liczbę, wyrażającą ilość dni w okresie, o który chodzi, i podzielonej przez liczbę, wyrażającą ilość dni w poprzedzającym i następującym okresie odczytowym,
- 2) bądź ilości kilowatogodzin pobranych w odpowiednim okresie obrachunkowym roku poprzedniego z uwzględnieniem ilości dni w danym okresie.

Wybór sposobu obliczenia należy do ZZE. Na wniosek odbiorcy ZZE uwzględni w obliczeniach poprawki, których słuszność została udowodniona.

§ 37. Jeśli sprawdzenie licznika wykaże, że jego wadliwe działanie spowodowane zostało z winy odbiorcy lub jego personelu lub też przez osoby trzecie na skutek niedostatecznego nadzoru ze strony odbiorcy, ZZE ma prawo dochodzić należności za cały czas od ostatniego technicznego sprawdzenia przyrządów pomiarowych u odbiorcy, o ile nie nastąpiło przedawnienie lub prekluzja roszczeń.

§ 38. W razie zaliczenia odbiorcy przez ZZE do niewłaściwej grupy taryfowej albo nieprawidłowego odczytywania wskazań liczników, albo błędnych wskazań licznika nieprawidłowo włączonego przez ZZE i w wyniku tego błędnego obliczenia wielkości zużycia, dostawca sprostuje należność, jednakże tylko za okres nie dotknięty przedawnieniem lub prekluzją roszczeń.

§ 39. O wszelkich okolicznościach, mających wpływ na wysokość opłat należnych ZZE, odbiorca powinien niezwłocznie zawiadomić ZZE pod odpowiedzialnością za wprowadzenie w błąd co do rozmiaru należności i pod rygorem zapłacenia odpowiedniej różnicy w opłatach za cały czas od daty ostatniej kontroli u odbiorcy, a jeśli kontroli nie było, to od daty przyłączenia odbiorcy, chyba że odbiorca udowodni, iż różnica należy się za okres krótszy.

VII. Odłączanie urządzeń odbiorcy od sieci. Rozstrzyganie sporów.

§ 40. ZZE ma prawo odłączyć urządzenia odbiorcy od sieci w razie:

- 1) samowolnego przyłączenia instalacji do sieci,
- 2) pobierania energii bez zawarcia umowy, do celów niezgodnych z umową lub zbywania pobieranej energii innym osobom bez zgody ZZE,
- 3) zalegania z zapłatą należności ZZE albo odmowy przyjęcia rachunku,
- 4) przyłączenia odbiornika z całkowitym lub częściowym pominięciem licznika, ogranicznika prądu lub innego urządzenia do pomiaru energii,
- 5) nieusunięcia w wyznaczonym terminie braków lub uszkodzeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych u odbiorcy,
- 6) usunięcia lub naruszenia plomb nałożonych przez dostawcę,
- 7) niemożności odczytania wskazań licznika w ciągu dwu kolejnych okresów obrachunkowych, jeśli przy tym odbiorca sam nie podał tych wskazań instytucji inkasa należności za energię.

§ 41. Odłączenie odbiorców, których warunki pracy nie dopuszczają nawet chwilowych przerw w zasilaniu z powodu zalegania z zapłatą należności, może nastąpić tylko po 3-dniowym uprzedzeniu. W stosunku do pozostałych odbiorców zamiast uprzedzenia stosuje się nadruk na wystawianych rachunkach, uprzedzający o możliwości odłączenia w razie zalegania z zapłatą należności.

§ 42. ZZE może uzależnić ponowne przyłączenie od uregulowania całego zadłużenia.

§ 43. Spory z odbiorcami, nie podlegającymi przepisom o państwowym arbitrażu gospodarczym, poddaje się rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby ZZE.

1202

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 16 sierpnia 1952 r.

w sprawie opłat wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.

W wykonaniu uchwały Nr 575 Prezydium Rządu z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie wprowadzenia służby społeczno-oświatowej w muzeach oraz opłat wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się z dniem 1 września 1952 r. następujące opłaty wstępu do muzeów podległych Ministrowi Kultury i Sztuki:

1. opłatę normalną w wysokości dwóch (2) złotych pobiera się za jednorazowy wstęp do następujących muzeów:

- 1) Muzeum Narodowego w Warszawie,
- 2) Muzeum Narodowego w Krakowie,
- 3) Muzeum Narodowego w Poznaniu,
- 4) Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu;

2. opłatę normalną w wysokości jednego (1) złotego pobiera się za jednorazowy wstęp do pozostałych muzeów;

3. opłatę ulgową w wysokości 50 gr pobiera się za jednorazowy wstęp do wszystkich muzeów od następujących osób za okazaniem legitymacji:

- 1) żołnierzy Wojska Polskiego,
- 2) funkcjonariuszy i pracowników Milicji Obywatelskiej,
- 3) młodzieży szkolnej i akademickiej,
- 4) członków stałych brygad Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”,
- 5) członków Związku Emerytów Państwowych,
- 6) członków Związku Inwalidów;

4. opłatę ulgową w wysokości 25 gr od osoby za jednorazowy wstęp do wszystkich muzeów pobiera się od wycieczek liczących co najmniej 10 osób.

§ 2. 1. Wstęp do muzeów wymienionych w § 1 jest bezpłatny jednego dnia w tygodniu.

2. Centralny Zarząd Muzeów na wniosek zainteresowanego muzeum ustala dzień w tygodniu, w którym wstęp do danego muzeum jest bezpłatny.

§ 3. Wstęp do następujących muzeów jest bezpłatny:

- 1) Muzeum Lenina w Krakowie,
- 2) Muzeum Lenina w Poroninie,
- 3) Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka,
- 4) Państwowego Muzeum na Majdanku,