

184

ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI

z dnia 14 czerwca 1972 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1971 r. w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych (Monitor Polski Nr 40, poz. 256) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przed uruchomieniem prądnicy po postoju dłuż-

szym niż siedem dni należy wykonać pomiary rezystancji (oporów czynnych) izolacji uzwojenia stojana i obwodu wzbudzenia.”,

2) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. W czasie prowadzenia eksploatacji prądnic należy przeprowadzać próby i pomiary w terminach i zakresach ustalonych instrukcją o eksploatacji.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Górnictwa i Energetyki: w z. E. Porębka