

445.

**Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu**

z dnia 13 czerwca 1925 r.

**w sprawie granic uchybień obiegowych dla liczników energii elektrycznej, używanych w obrocie publicznym.**

Na podstawie art. 11 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. № 15 poz. 211), rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 28 maja 1921 r. w przedmiocie miar (Dz. Urzęd. M-stwa b. Dz. Pr. № 20 poz. 138), rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 100 poz. 716) i z dnia 16 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 52 poz. 470) oraz § 13 ustęp 2 ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach z dnia 30 maja 1908 r. (Dz. U. Rzeszy Niemieckiej str. 349) i § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 166) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustanawia się następujące granice uchybień obiegowych dla liczników energii elektrycznej, używanych w obrocie publicznym:

a. Przy średniej temperaturze otoczenia  $15^{\circ} \div 20^{\circ}$ , ustalonej temperaturze obwodu napięciowego i nominalnych napięciu i częstotliwości prądu uchybienia obiegowe wskazań liczników mierzących bez pośrednictwa transformatorów, zarówno jak i uchybienia obiegowe wskazań zespołów, składających się z licznika i transformatora mierniczego, nie mogą przekraczać granic, obliczonych na podstawie następujących wzorów:

dla liczników do prądu stałego

$$\pm \Delta = 6 + 0,6 \frac{P_N}{P}$$

i dla liczników do prądu zmiennego

$$\pm \Delta = 6 + 0,4 \frac{P_N}{P} + \left( 2 + 0,4 \frac{I_N}{I} \right) \operatorname{tg} \varphi.$$

We wzorach tych  $\Delta$  oznacza granicę uchybienia w odsetkach rzeczywistego zużycia energii elektrycznej,

$P_N$  oznacza nominalne obciążenie licznika,

$P$  „ dane obciążenie licznika,

$I_N$  „ nominalne natężenie prądu,

$I$  „ dane natężenie prądu,

$\operatorname{tg} \varphi$  „ tangens takiego kąta, którego cosinus równa się współczynnikowi mocy;  $\operatorname{tg} \varphi$  jest niezależny od kierunku przesunięcia fazy i przyjmuje się stale za wielkość dodatnią.

b. Zmiana napięcia o 5% napięcia nominalnego nie powinna wywoływać biegu licznika przy przerwaniu obwodzie prądowym.

c. Rozruch licznika powinien nastąpić:

- 1) w licznikach prądu stałego do 2 kilowatów — przy obciążeniu nie większem od 6% obciążenia nominalnego,
- 2) w licznikach prądu stałego powyżej 2 kilowatów — przy obciążeniu nie większem od 4,4% obciążenia nominalnego,

3) w licznikach jedno i wielofazowych — przy obciążeniu nie większem od 3% mocy nominalnej i współczynniku mocy równym jedności.

Dla liczników, wymienionych w punktach 1 i 2, a nie posiadających oznaczenia napięcia, dla obliczenia mocy licznika przyjmuje się napięcie 100 V.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym terytorjum Państwa i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1925 r.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie dotychczas obowiązujące przepisy o uchybieniach obiegowych liczników energii elektrycznej i transformatorów miernicznych.

Minister Przemysłu i Handlu: *C. Klarner*

446.

**Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości**

z dnia 4 czerwca 1925 roku

**o dyzlokacji sądów powiatowych w powiecie administracyjnym mieleckim w okręgu sądu okręgowego w Tarnowie.**

Na mocy § 2 ustawy z dnia 11 czerwca 1868 r. (austr. Dz. P. P. L. 59) zarządza się co następuje:

§ 1. Tworzy się sąd powiatowy w Radomyślu Wielkim w okręgu sądu okręgowego w Tarnowie.

§ 2. Wylacza się z właściwości miejscowej sądu powiatowego w Mielcu miasto Radomyśl Wielki, oraz gminy Dąbie, Dąbrówkę Wislocką, Dulczę Małą z przysiółkiem Mrówki, Dulczę Wielką z przysiółkami Podlesie i Poreby, Izbiska, Jamy z przysiółkami Jamy II i Przybysz, Janowiec z przysiółkiem Pniaki, Kawęczyn, Łączki Brzeskie z przysiółkiem Poreby, Partynię z przysiółkiem Schabowiec, Pień, Podborze z przysiółkiem Zgórsko, Podlesie ad Podborze, Rudę, Wadowice Górne, Wadowice Dolne z przysiółkami Apolinary i Kopaniny, Wampierzów z przysiółkami Przebendów, Zabrze i Budzyń, Wolę Wadowską z przysiółkami Kosówka, Bór, Kądzialna i Wierzchowiny, Wulkę Dulecką, Wylów z przysiółkiem Kądziołki, Żarówkę z przysiółkiem Podlesie Żarowskie i gminę Zdziarzec i włącza się je do właściwości miejscowej sądu powiatowego w Radomyślu Wielkim.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą od dnia 1 września 1925 r.

Minister Sprawiedliwości: *A. Żychliński*