

- 3) sprawdzenie:
- a) stanu technicznego zespołu prostownikowego, rozdzielni i instalacji,
 - b) działania urządzeń zabezpieczających, sterowniczych i sygnalizacyjnych,
 - c) działania łączników oraz ich stanu technicznego,
 - d) ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych,
 - e) stanu osłon, blokad i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy,
- 4) konserwację i naprawy urządzeń
2. Przeglądy urządzeń akumulatorowych powinny obejmować w szczególności:

- 1) oględziny, o których mowa w § 11 ust. 2,
- 2) pomiary:
 - a) napięć ogniw akumulatorowych,
 - b) rezystancji łączników wewnątrz baterii akumulatorów,
 - c) rezystancji izolacji w stosunku do ziemi baterii akumulatorów,
 - d) pojemności baterii,
- 3) sprawdzenie:
 - a) stanu technicznego ogniw akumulatorowych i rozdzielni,
 - b) działania urządzeń zabezpieczających,
 - c) ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych,
 - d) stanu osłon i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy,
 - e) warunków przechowywania i stanu zapasu elektrolitu, wody destylowanej i części zamiennych,
- 4) konserwację i naprawy urządzeń.

3. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2 pkt 2, należy uznać za prawidłowe, jeżeli:

- 1) rezystancja izolacji urządzeń prostownikowych w stosunku do ziemi jest nie niższa niż 1000 Ω na 1 V napięcia znamionowego prądu stałego i nie niższa niż 500 k Ω ,
- 2) napięcie ogniwa akumulatorowego zmierzone przy obciążeniu baterii akumulatorów nie różni się więcej niż o 0,03 V od wartości średniej napięć ogniw akumulatorowych,
- 3) rezystancja łącznika wewnątrz baterii akumulatorów jest nie wyższa niż 130% wartości średniej rezystancji łączników,
- 4) pojemność baterii akumulatorów jest nie mniejsza niż 80% jej pojemności znamionowej,
- 5) rezystancja izolacji baterii akumulatorów w stosunku do ziemi jest nie niższa niż 500 Ω na 1 V napięcia znamionowego baterii akumulatorów i nie niższa niż 10 k Ω dla całej baterii akumulatorów.

§ 14. Remont urządzeń prostownikowych i akumulatorowych należy przeprowadzać na podstawie instrukcji eksploatacji, w terminach odpowiadających terminom remontu odbiorników z nich zasilanych.

§ 15. W „Przepisach eksploatacji technicznej urządzeń elektrycznych w zakładach przemysłowych”, zatwierdzonych przez Ministra Energetyki w dniu 9 lutego 1953 r., traci moc część IX „Urządzenia przetwórcze — prostowniki rtęciowe”.

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Górnictwa i Energetyki: w z. J. Bojakowski

186

UCHWAŁA Nr XXI/204/87 WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

z dnia 30 czerwca 1987 r.

w sprawie zmiany granic gmin Czerwieńsk i Sulechów.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262 oraz z 1986 r. Nr 47, poz. 227) uchwala się, co następuje:

§ 1. Włącza się do gminy Czerwieńsk osadę PGR Dobrzęcin wraz z gruntami rolnymi o powierzchni 717,88 ha, stanowiącymi część obszaru wsi Pomorsko,

oraz część obszaru wsi Brody o powierzchni 670,26 ha — z gminy Sulechów.

§ 2. Szczegółowego opisu granic gmin zmienionych stosownie do § 1 dokona Wojewoda Zielonogórski w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze: E. Hyża

187

UCHWAŁA Nr XXI/205/87 WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

z dnia 30 czerwca 1987 r.

w sprawie zmiany granic miasta Lubsko oraz gminy Jasień.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 50, poz. 262 oraz z 1986 r. Nr 47, poz. 227) uchwala się, co następuje:

§ 1. Włącza się do miasta Lubsko część obszaru wsi Budziuchów o powierzchni 28,92 ha — z gminy Jasień.

§ 2. Szczegółowego opisu granic gmin oraz miasta Lubsko zmienionych stosownie do § 1 dokona Wojewoda Zielonogórski w drodze zarządzenia. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze: E. Hyża